



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

№ RU Д-РУ.ПБ68.В.00258/19
регистрационный номер декларации о соответствии

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД ТЕХНОФЛЕКС", место нахождения: 390042, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ РЯЗАНСКАЯ, ГОРОД РЯЗАНЬ, УЛИЦА ПРИЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, 5, ОГРН: 1026201076054, телефон: +7 8312597710, факс: +7 8312778030, e-mail: sekretary@tn.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД ТЕХНОФЛЕКС", место нахождения: 390042, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ РЯЗАНСКАЯ, ГОРОД РЯЗАНЬ, УЛИЦА ПРИЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, 5, адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 603028, РОССИЯ, Нижегородская обл, г Нижний Новгород, пер Спортсменский, дом 11, ОГРН: 1026201076054, телефон: +7 8312597710, факс: +7 8312778030, e-mail: sekretary@tn.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные битумосодержащие марок: Биполь К, Биполь П, Бикроэласт К, Бикроэласт П, Линокром К, Линокром П, Бикрост К, Бикрост П толщиной от 0,2 мм до 8 мм, выпускаемые по СТО 72746455-3.1.13-2015 с изм. №1

Тип объекта декларирования: Серийный выпуск

Код ОК 005 (ОКП): 23.99.12; 23.99.12.110; 23.99.12.120

Код ТН ВЭД России: 6807100001

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) ТР РФ 005/2008 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. Показатели пожарной безопасности согласно приложению № 1 на 1 листе.

СХЕМА ДЕКЛАРАЦИИ СООТВЕТСТВИЯ 1 д
ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ, СЕРТИФИКАТ СИСТЕМЫ КАЧЕСТВА, ДОКУМЕНТЫ, ПОСЛУЖИВШИЕ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ

ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗАЯВИТЕЛЯ: продукция безопасна при ее использовании в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям технических регламентов

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ С 24.01.2019 ПО 23.01.2022



Заявитель

подпись

Директор
Ковалев Владимир Николаевич
инициалы, фамилия

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ЗАРЕГИСТРИРОВАНА

Общество с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания" 121351, РОССИЯ, город Москва, ул. Ивана Франко, д. 46, пом. I, ком. № 1, № 1А, этаж 5, телефон: +7 4954813340, регистрационный номер аттестата аккредитации: РОСС RU.0001.11ПБ68



Руководитель
(уполномоченное им лицо)
органа, регистрирующего
декларацию о соответствии

подпись

Горбачев Евгений Николаевич
инициалы, фамилия




ПРИЛОЖЕНИЕ
К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ № RU Д-RU.ПБ68.В.00258/19
На стандарты и иные документы, примененные при декларировании

Обозначение и наименование стандарта, нормативного документа	Раздел (пункт, подпункт) стандарта, нормативного документа	Дополнительные сведения о стандарте, нормативном документе
Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть, ГОСТ 30244-94	п. 7, метод 2	Сильногорючие (Г4) в соответствии со ст. 13, п. 10 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ
Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени, ГОСТ Р 51032-97		Сильнораспространяющие (РП4) в соответствии со ст. 13, п. 10 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ
Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость, ГОСТ 30402-96		Легковоспламеняемые (В3) в соответствии со ст. 13, п. 7 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ



Руководитель
(уполномоченное им лицо)
органа, регистрирующего
декларацию о соответствии

Специалист (специалисты)
участвующий в процессе
подтверждения соответствия



подпись

Горбачев Евгений Николаевич

инициалы, фамилия



подпись

Медведева Екатерина Александровна

инициалы, фамилия